



Megnevezés		Tűlfeszültség védelem	betáplálás felhíváson elhelyezett fogószármagból	Konténer 1.	Konténer 2.	csoport védelem	Pince világítás	Külső világítás	alokny. kapcs.	Pince dugalj	Pince dugalj	Ipari dugalj	Lépcsőlift
Teljesítmény (kW)													
Biztosító	Tipus			3*IP	3*IP	ID/FI 3P+N	1P	1P		1P	1P	3P	1P+N
	Érték (A)			3*25C	3*16C	25A/30mA	10C	10C		16C	16C	16C	16C/30mA
Kapcsoló													
Vezetékek	Tipus												
	Hőkiold. (A)												
	Jele												
	Tipus												
Hossza (m)	Keresztmetszet			Ø36/NYY	Ø29/NYM-J	Ø29/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J	Ø16/NYM-J
	Hossza (m)			5*16	5*4	5*2,5	3*1,5	3*1,5	2*1,5	3*2,5	3*2,5	5*2,5	3*2,5
Helyszíni készülékek													

Elosztó típusa: 2xHENSEL M 71445  
Elosztó mérete: 600x600x185mm, IP65

<b>INTERHÁZTECH BT.</b>		Megjegyzés:		Tárgy:		Tervező:		Rajzsám:		Módosítás:	
Mémőki Tervező Iroda		Üzemi feszültség:		Szigetszentmiklós vízisport telep		Kovács Zsuzsanna		GE-4			
2086 Timnye Könyves K. u.9.		3N~ 50Hz 400/230V		2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.		Tervező munkatárs:					
		Erítésvédelem módja:		Elektromos kiviteli tervek		Ellenőr:		Lap:		Dátum:	
		MSZ 2364, MSZ HD 60364 szerinti TN-rendszer		E jelű elosztó				1/1		2018.09.04.	