



Jelmagyarázat:

- — — — — lvóvíz vezeték
- — — — — Szennyvíz vezeték
- — — — — Szennyvíz vezeték mennyezet alatt

Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
- A vonatkozó előírásokat és szabványokat szigorúan be kell tartani.
- A tervezett vízvezetékek anyaga Wavin Tigris K1 csőrendszer, győri kötésekkel.
- A hideg- és melegvíz vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szennyvízvezetékek anyaga KG–PVC vezeték, tokos gumigyűrűs kötésekkel.

Építőipari tervezés és műszaki tanácsadás tevékenységünk minőségirányítási rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szerint auditált					
tetraterv Mérnökiroda Kft. H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.				Tel.: (36 1) 269-5291 Fax: (36 1) 354-0175	
Szigetszentmiklós vízisport telep 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. (hrsz.: 4230)				Projekt szám: 16 / VM-21	
Tervfajta: KIVITELI TERV				Dátum: 2018.09.08.	
Rajz megnevezése: Vízellátás-csatornázás terepszintű alaprajz				Méretarány: M1:50	
Építész: VÁGNER CSABA ótv. építésmérnök E201-2029	Statikus: SZABÓ ISTVÁN ótv. építésmérnök T01-4420	Gépész: DARABOS PÁL ótv. gépészmérnök G01-5797	Elektromos: SÁNDOR DÁVID ótv. villamosmérnök V01-14331	Rajzszám: GV-01	Építettő: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata H-2310 Szigetszentmiklós Kossuth L. u. 2.