


Új szabványos 1 mérőhelyes, kültéri, 3 fázisú mérőhely (HENSEL MI 72471) áramszolgáltató által minősített szerelővel kiépítve, telekhatárra elhelyezve

[illegible]

<b>INTERHÁZTECH BT.</b> Mémóki Tervező Iroda 2086 Timnye Könyves K. u.9.	<b>Megjegyzés:</b> Üzemi feszültség: 3N~50Hz/400/230V Érintésvédelem módja: MSZ 2394 és MSZHD 60364 szerinti TN-S rendszer	<b>Típus:</b> Szigetszentmiklós vízisport telep 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. (hrsz.: 4230) Elektronos kivitelű tervek <b>FMSZ FOGYASZTÁSMÉRŐHELY</b>	Tervező: Kovács Zsuzsanna		Rajzszám: <b>GE-3</b>	Módosítás:
	Tervező munkatárs:		Terv ellenőrző: Lap: 1/1 Dátum: 2018.09.04.			

**INTERHÁZTECH BT.**

Mérnöki Tervező Iroda  
2086 Tinnye Könyv

3N~50Hz 400/230V  
Érintésvédelem módja:

MSZ 2364 és MSZHD 60364 szerinti TN-S rendszer

Tárgy:
--------

Szigetszentmiklós vízisport telep  
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.  
(hrsz.: 4230)

Elektromos kivitelű tervek  
FMSZ FOGYASZTÁSMÉRŐHELY

Tervező:	
----------	--

# anna

Tervező munkatárs:

Rajzszám:
-----------

၆၈၃

Lap:

1/1

Módsíttás:
------------

turn:

2018.09.04.